

ज्ञापांक: 267, फा0 सं0: 35

कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)

दिनांक:- 29 वी0:- मार्च ई0 2021

सेवा में,

INDIAN PUBLIC SCHOOL HAJIPUR
AJMATPUR, ANDHARWABA, BUDUPUR R.S. VAISHALI

विषय:- अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके भवन/प्रतिष्ठान/विद्यालय/पेट्रोल पम्प/फैक्ट्री/नर्सिंग होम/School में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गई, के कम में निम्नलिखित अग्निशन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया:-


01. ए0बी0सी0 टाईप	06	(छ)	11. डिलेवरी होज	XX
02. बी0सी0 टाईप	XX	(XX)	12. नोजल ब्रांच	XX
03. फोम टाईप	XX	(XX)	13. ओभर हेड वाटर टैंक	5000/लीटर
04. सी0ओ0टु0	02	(द)	14. अंडरग्राउन्ड वाटर स्टैटिक टैंक	XX
05. वाटर टाईप	XX	(XX)	15. वेट राईजर सिस्टम	XX
06. बालू पानी (बाल्टी)	06	(छ)	16. फायर एलार्म सिस्टम	XX
07. कम्बल	04	(चा)	17. स्मोक डिटेक्टर	XX
08. क्लिन एजेन्ट	XX	(XX)	18. समरसेबुल	01 (छ)
09. डाउन कमर सिस्टम	XX	(XX)	19. सेफ्टी गार्ड	04 (चा)
10. होज रिल होज	XX	(XX)	20. हाईडेंट	XX

नोट:-

सलाह:-

01. प्रबंधक- IS 2190-1992 अनुरूप अग्निशमान यंत्रों का सधारण एवं रख रखाव करेंगे।
02. प्रबंधक-N.B.C.Part IV के टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
03. प्रबंधक रख रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
04. प्रबंधक किसी रजिस्टर्ड फार्म को देना सुनिश्चित करेंगे।
05. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रील का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
06. प्रबंधक-वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
07. प्रबंधक निर्गत की तिथि 29.03.2021 से 28.03.2022 तक एक वर्ष के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।
08. No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण के बीच में भी रद्द करने की अनुसंशा की जा सकती है।


अग्निशमालय पदाधिकारी
हाजीपुर (वैशाली)